

Acta da reunião da Comissão Municipal de Higienização, realizada em 28 de Maio de 1969

Ante estes oito dias de mês de Maio de 1969, por recessos e semestralmente, nesta cidade de Nova Friburgo em Casas de Comedidos e colônias Sessões reuniram a Comissão Municipal de Higienização, estando presentes, além do seu Excelentíssimo Presidente Senhor Doutor João Romualdo Martins Pinto, os demais Senhores Doutores Jorge Maria Vieira Torres, Evandro José Fontalvo e Engenheiro Afonso Teodoro de Almeida.

Aberta a reunião às catorze horas, o Senhor Presidente submeteu novamente à apreciação da Comissão o projecto para a construção dum novo mercado em Nova Friburgo.

Depois de devidamente apreciar o referido auto-projecto, a Comissão emitiu sobre ele o seguinte parecer:

- a) - É necessário saber qual a população a servir pelo Mercado, para assim se poder avaliar a área de mercado.
- b) - Quanto à localização: por questões de segurança de trânsito, parece conveniente prever um maior afastamento da Estrada Nacional, na ordem de vinte metros; os restantes acessos deverão também ser melhorados na medida do possível, prevenindo locais para estacionamento de veículos dos utilizadores do Mercado.

A Comissão julga que a proximidade da linha férrea não constitui um eficiente impedimento para

a construção naquele local, procurando se tratar de uma sala de muito pouco comprimento e com o tráfego de locomotivos a garras.

c) - O gabinete do veterinário deve chamar-se "gabinete de inspecção", visto que a autoridade sanitária pode também ir ao Mercado para efeitos de inspecção.

d) - Embora se monte uma tendal para o caso de desaparecimento, falta no Mercado uma secção para a manutenção de iriação. Não está previsto também a secção de arruanda de feixe.

e) - Os armazéns devem ser construídos à prova de ratos.

f) - Na cave há duas arrecadações que não têm ventilação e as janelas existentes devem estar afastadas do solo, pelo menos, cinquenta centímetros.

g) - O projecto é omissivo quanto à natureza dos bancos.

h) - As duas aberturas existentes no primeiro andar e destinadas os pilthos devem estar em comunicação directa com o exterior, para efeitos de ventilação e iluminação. Os caixilhos das duas janelas que dão para o interior devem ser fixos, fazendo-se a ventilação indirectamente por azeletas que dão para o exterior.

i) - Embora tenha uma dependência destinada a arrecadação e limpeza, o Mercado não dispõe de um depósito de lixo e de latrinas.

j) - No projecto definitivo deverão ser detalhadamente indicados todos os dispositivos, tais como bancos, tancas e, inclusivamente, o sistema de limpeza do Mercado.

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, de lá se lavrando para a comitar a presente acta, que foi logo lida pelo primeiro-official da Secretaria, foi Manuel da Cruz que a redigiu e, seguidamente, aprovada e assinada pela Commissão.

~~6. 10. 1890~~ Chelidonium, a
rubra.

in canali alant. in
rease. v. n. g. L.
Sp. Chelidonium
Copisti psi tertilum