

Reunião do dia 7 de Junho  
de 1942

No dia sete de Junho de mil novecentos qua-  
renta e dois, reuniu-se a Comissão Municipi-  
pal de Higiene, sob a presidência do Ex<sup>mo</sup>

4. Tomador Senhor Doutor Manuel Lopez Barcal, tendo comparecido os <sup>Ex</sup> Ex<sup>tes</sup> Senhores  
 Dr. Agostinho Felício Cavero, Dr. Antonio Anarte  
 Fernandes Tapia, engenheiros David Cecilia  
 Sardinha e Armando da Actividade Basca.  
 Aberta a reunião ás dezassis horas foi pelo  
 Senhor Presidente dito que convocou esta  
 reunião para ultimar e dar solução ao as-  
 sumto que motivou a vistoria que a Comis-  
 são outora levou a effeito e a qual deu cau-  
 sa o officio recebido da <sup>Ex</sup> Ex<sup>ca</sup> Bauiana. De-  
 pois de ser apreciada o assumto, por todos os pre-  
 sentes, e observadas as particularidades que  
 provocaram o conflito que ha nesses e seu Estabulo  
 avistando, entre os Senhores Ernesto Socie- no Bairro  
 no de Puito e José Domingos David por causa do Estabulo  
 d'um estabulo existente no predio que o pri- d'El-rei  
 meiro possui no bairro do Estabulo d'El-rei  
 que é confinante com o predio do segundo,  
 a Comissão approvou o seguinte parecer. —  
 1.º Que o estabulo não possa servir a mais  
 de dois animais. — 2.º É imprescindivel o  
 aumento da espessura da parede do lado  
 do estabulo com um parvo de tijolo regional  
 de dezassis centimetros de espessura e de  
 dois metros e meio de altura, deixando  
 na parte inferior e junto a parede uma  
 calina. Os cantos deverão ser bolizados e dei-  
 xando na parte superior do parvo uma rampa  
 de concordancia com a antiga parede. A an-  
 garrassa a empregar, neste parvo, deverá ser  
 de cimento de traço de um por dois, e o rebõ-  
 co exterior igualmente de cimento de igual  
 traço com dois centimetros de espessura. As  
 fundações deste parvo de tijolo deverão des-

cer um pouco abaixo do pavimento do predio antigo a fim de se obter um melhor isolamento das paredes. — 3.º — Aumentar o nivel do pavimento do estabulo e verificar se este está nas condições regulamentares de impermeabilisação. Em caso negativo, deverá abrir uma caixa com dez centimetros de profundidade, a qual será depois cheia com massame de betão do traço de um por três por seis e sobre este calcada a portuquêsas, dando-lhe uma inclinação de cerca de três digos uma inclinação de cerca de dois por cento para escoamento das urinas. —

4.º — No predio pertencente a José Domingos David as paredes que apresentam rebóises serão devidamente picadas, lavadas e rebocadas a argamassa de cimento no traço de um por dois, com a espessura de dois centimetros e a altura de dois metros e meio. A argamassa de cimento deverá ser composta de qualquer producto hidrophilo, mas propoções devidas a fim de se aumentar a sua impermeabilisação. Não havendo mais nada a tratar succorreu-se a reunião da qual se lavrou a presente acta que eu Francisco Pais Abreu 3.º official da secretaria redigi e escrevi por delegação do <sup>Ex.º</sup> chefe da Secretaria que a vdi subscrever nos termos do numero dois do artigo cento e trinta e sete doCodigo Administrativo.

João Baptista Abreu Costa  
Francisco Pais Abreu  
Agustinho de Faria Pereira Baciro  
António Duarte Fernandes Xavier

Amador da Paes de Azevedo

Amador